

## 令和2年度 文化財防災訓練等実施状況報告

都道府県名

東京都目黒区

行事名称	旧前田家本邸消防訓練（文化財防火デー）
実施期間・日時	令和3年1月27日（水）13時30分～15時
実施場所	東京都目黒区駒場4-3-55（目黒区立駒場公園内）
主催者	東京都、目黒区

## ■実施内容

## 訓練の想定

旧前田家本邸洋館2階給湯器付近から出火し、火の勢いが強く室内に煙が充満した。

## 訓練の内容

洋館管理者が火元確認し火災報知器を作動。連動している和館管理室にも発報信号が届くか確認。  
洋館管理者は自火報を作動させ初期消火を試みる。もう1名の洋館管理者は消防署へ通報し、館内放送にて来館者に状況説明をアナウンス。和館管理者は応援に駆け付け避難誘導を共同で行う。

## 参加者及び役割分担

洋館管理者1名 火元確認、通報、初期消火  
洋館管理者1名 消防署連絡、館内放送、避難誘導  
洋館管理者1名 避難誘導  
和館管理者1名 避難誘導  
和館管理者1名 延焼防止の放水実施  
東京都教育庁地域教育支援部  
目黒区都市整備部道路公園課

## 特に工夫した点

洋館と和館の発報信号が正確に作動するかの確認と、洋館、和館の協力体制の確認。  
出火場所が洋館2階であり、火元確認者と管理室待機者とのスムーズな連絡手段の確保。

## 問題点・課題

管理者の中で、だれがリーダーかを決めていなかったため、動きがスムーズでなかった。  
和館管理者が、洋館と連動した発報信号の確認に行き、和館管理室に連絡が来るまで、5分かかった。  
もう少し、時間を短縮しなければならない。また、延焼防止のため消火栓を作動させたが、水圧が充分でなかった。至急点検確認する。

## その他

## 訓練風景

次ページ参照

