

令和 6 年度 文化財防災訓練等実施状況報告

都道府県名

宮城県

行 事 名 称	「第 7 1 回文化財防火デー」に伴う立入検査・消防訓練
実施期間・日時	令和 7 年 1 月 2 0 日・2 8 日
実 施 場 所	大光院・円龍寺・富沢磨崖仏群・しばたの郷土館
主 催 者	柴田消防署・柴田町教育委員会・各所防火管理者等

■実施内容

訓練の想定

文化財保管施設やしばたの郷土館敷地内で火災が発生し、文化財の持ち出しや初期消火を行う想定

訓練の内容

大光院による水消火器訓練、円龍寺・富沢磨崖仏大仏堂における消防点検、
しばたの郷土館にて通報訓練・避難誘導訓練・初期消火訓練

参加者及び役割分担

- ① 大光院防火管理者・円龍寺防火管理者・富沢磨崖仏群大仏堂防火管理者（常光寺）
日常的な防火管理状況の再確認、水消火器訓練（大光院）、消防設備点検（円龍寺）
- ②柴田消防署
消火訓練の指導及び消火器・防火設備の検査、消防計画等の防火活動に係る助言
- ② しばたの郷土館
特に重要な文化財の防火に係る助言、消火訓練の補助
館内における消防訓練

特に工夫した点

柴田消防署・所有者や管理者と、重要文化財の場所・種類・管理状況について情報共有をする定期的機会とした。

問題点・課題


火災時の持ち出し物・方法についてのマニュアルを決めていないケースがあった。

その他

訓練風景

別紙のとおり

別紙



大光院・曼陀羅図保管場所の検査




大光院水消火器訓練



円龍寺・薬師如来及び十二神将の検査



円龍寺本堂の消防設備点検



富澤磨崖仏大仏堂消防設備点検




富澤磨崖仏大仏堂消防設備点検



しばたの郷土館初期消火訓練



通報訓練



火災報知器訓練



緊急放送機器訓練



避難誘導訓練



水消火器訓練