

令和7年度 文化財防災訓練等実施状況報告

都道府県名

鹿児島県

行事名称	武家屋敷群7庭園消防点検・訓練及び消防火災訓練(文化財防火デー)
実施期間・日時	令和8年1月25日(日) 13:30~16:00
実施場所	国指定武家屋敷群内
主催者	南九州消防署, 知覧中央分団, 手藁分団, 永里分団, 文化財課

■実施内容

訓練の想定

- ①武家屋敷群7庭園消防点検(ホース, 筒先の確認及び放水訓練)13:30~14:30
- ②南海トラフを震源とするマクニチュード7.0の地震が発生。南九州市各地でも家屋倒壊等の震災が発生する中, 武家屋敷旧高城家住宅で, 午後3時頃囲炉裏の火が原因とみられる火災が発生及び強風による山への延焼を想定

訓練の内容

旧高城家管理人による火災発見, 通報, 初期消火(備付ホース, 筒先), 観光客等の避難誘導を行い, 知覧中央分団, 手藁分団, 永里分団による, 旧高城家と延焼した山への放水訓練を実施

参加者及び役割分担

- ①13:30 武家屋敷群7庭園消防点検(ホース, 筒先の確認及び放水訓練)
※消防署員, 消防団, 所有者等にて実施
- ②15:00 火災発見 旧高城家住宅囲炉裏付近 初期消火(管理者) 通報(管理者・従業員)
15:03 利用者避難誘導(庭園組合)※利用者・誘導係各2~3名程度 ※避難場所: 旧高城邸跡地横駐車場
15:10 消防団出動(知覧中央分団・手藁分団・永里分団)
15:20 放水開始(")
15:40 分団撤収(")
15:50 講評指導
16:00 訓練終了

特に工夫した点

- ・武家屋敷群7庭園のホース等の点検と放水を行い, 不備な物の交換
- ・最近発生している, 火災による延焼を訓練内容に入れて, 出火元より遠い山への延焼の消火訓練の実施

問題点・課題

- ・武家屋敷群7庭園の所有者も高齢者に方々が多く, 地元住民の協力が必要と感じた。
- ・場所によっては, 消火栓からの水漏れが少々あり, パッキン等の取替も必要である。

その他

毎年文化財防火デーにあわせて消防訓練を行うことで, 地元消防団や地区住民の文化財愛護意識の高揚を図り, 防災の必要性を確認する機会となっており, 今後も継続して実施することが重要

訓練風景

