


【平城宮跡】令和5年度の主な実施事業

資料1-2



世界文化遺産 特別史跡 平城宮跡

【平城宮跡】令和5年度の主な実施事業

(1) 特別史跡平城宮跡兵部省列柱表示(西)修繕工事

平成2～3年に半立体復原の方式で整備した兵部省・式部省列柱表示において、経年劣化に伴い丸柱の腐朽や築地塀のモルタル塗の剥離等の汚損が生じているため修繕を行ったもの。

令和5年度は、兵部省のみやと通り西側を対象として、丸柱の交換、築地塀の破損部修復、再塗装等の修繕を行った。



(修繕前)



(修繕後※完成検査前)

(2) 特別史跡平城宮跡朝堂院園路陥没箇所 の修繕工事

平城宮跡地内中央区朝堂院菴路において、地下に埋設された野井戸が原因と思われる陥没が発生したため埋め戻し等緊急修繕工事を行ったもの。



(陷没位置)



(陷没箇所内部)



(埋戻し修繕後)